

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АИ50.Н15210

Срок действия с 09.02.2009

по 08.02.2012

0952537

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11АИ50
ОС АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
"АКАДЕММАШ"

РФ, 115404, г. Москва, 11-я Радиальная, 2, оф. 213, тел. (495) 775-76-60, факс (495) 775-76-60,
www.akadem mash.ru, e-mail: info@akadem mash.ru

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые с изоляцией из пероксидносшиваемого
полиэтилена с медными и алюминиевыми жилами, марок: ПвП, АПвП, ПвПу,
АПвПу, ПвПуг, АПвПуг, ПвПу2г, АПвПу2г, ПвВиг2г-А, АПвВиг2г-А,
ПвПигу2г-НФ-А, АПвПигу2г-НФ-А наименование продукции, с номинальным
сечением жилы 400-2000 мм² на напряжение 127/220 кВ
ТУ 3530-002-42747015-2007
Серийный выпуск

КОД ОК 005 (ОКП):
35 3000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

МЭК 62067:2001+А1:2006 (п.п. 12.4.1, 12.4.4-12.4.7, 12.4.9, 12.4.10)

КОД ТН ВЭД:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО «АББ Москабель». ИНН:7722098051
111024, г. Москва, 2-я Кабельная улица, д.2

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ЗАО «АББ Москабель». ИНН:7722098051
111024, г. Москва, 2-я Кабельная улица, д.2, тел. (494) 956-66-99, факс (495) 234-32-94

НА ОСНОВАНИИ протокола сертификационных испытаний № ИЛ 1-441 от 29.01.2009 г. ОАО
"ВНИИКП" Аттестат аккредитации Ростехрегулирования № РОСС RU.000122КБ13, адрес: РФ, 111024, г.
Москва шоссе Энтузиастов, д.5; акта анализа состояния производства № 689 от 03.06.2008 г.; сертификатов
пожарной безопасности №№ ССПБ.RU.УП001.В06989, ССПБ.RU.УП001.В06990 до 05.05.2011 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации За.



Руководитель органа

Эксперт

(Handwritten signature)
подпись

(Handwritten signature)
подпись

И.Л. Еникеев

инициалы, фамилия

М.А. Ахметьев

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации